



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0330

Срок действия с 21.11.2025 г. до 21.11.2028 г.

Система зарегистрирована в реестре
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии РФ
per №РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Технологии Уюта» ОГРН 1167746711604

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Россия, 109004, Москва, Малый Дровяной переулок, д.3, стр.1,
пом.1, ком. 20 тел. 8 495 3749500 E-mail: andrey.t@evofloor.ru

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «DECNO GROUP LIMITED»

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Китай, Longquan Road, Zhangqiu district, Jinan city, Shandong, China,
тел. +8631189624278 E-mail: sales@decnoflooring.com

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ» ОГРН 1156196
035159. Адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4, пом.8. Тел: (863) 221 40 39
Аттестат per. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г., E-mail: info@testflame.com

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО: Покрытие напольное из поливинилхлорида, толщиной от 2мм
до 7мм, плотностью от 1900кг/м³ до 2100 кг/м³, в плитках, торговой марки «Evofloor»
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0 Код ОКПД2: 22.23.11 Серийный выпуск

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЗ); группа воспламеняемости- В2 (умеренновоспламеняемые) по
ГОСТ 30402-96; показатель токсичности-Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20);
коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по
ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа распространения пламени-РП1 (нераспространяющие
горение) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности покрытия КМ2

обозначение нормативных документов

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний
№ДВ/П301/131, №ДВ/П301/174/К от 14.11.2025 г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ»
ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат per. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRE-
CONTROL" № 740054. В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении
условий сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

О. Е. Карпова
подпись

О. Е. Карпова
Ф.И.О.

А.С.Карпачева
Ф.И.О.

№ 0001032